

# ESTACIÓN DE CONTROL EQUIPADA CON POTENCIÓMETRO

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

**BOTONERAS ATEX**

**ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)**



Estación de control Ex e equipada con 3 pulsadores luminosos, 1 selector de 3 posiciones, un potenciómetro y una parada de emergencia.



Certificado de examen de tipo

## REFERENCIAS

Designación:	Referencia:
LCP A21-E1-02609 3 IPB 1 P 1 3-SW 1ES	3S0101

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex db eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C
Grado de protección:	IP65
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
Dimensiones:	260x160x90 mm
Entradas de cable:	1xM25x1,5 (prensaestopas no incluido)

